


# MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

FÁROSZ  
Fémipari és Szolgáltató Kft.  
4030 Debrecen, Sebes u. 24.  
Tel: 06-9253-226  
Adószám: 10455377-2-09

<p>1. Minőségi bizonyítvány kiállítója:</p> <p><b>FÁROSZ Fémipari és Szolgáltató Kft</b> 4030. Debrecen, Sebes u. 24. Adószám: 10455377-2-09 Tel: 06 30 9253-226</p>	<p>2. Gyártó:</p> <p><b>FÁROSZ Fémipari és Szolgáltató Kft</b> 4030. Debrecen, Sebes u. 24. Adószám: 10455377-2-09 Tel: 06 30 9253-226</p>
<p>3. A termék szabatos megnevezése (rendeltetése):</p> <p>NY.G.SZ.-1M Nyomásszabályzó és gázmérőóra szekrény</p>	
<p>4. Mennyiség: 5. Méret</p> <p>5 Db 2* 610*500*220mm</p>	<p>6. Termékazonosítás:</p> <p>Gyártási szám: 2017.</p>
<p>7. Gyártás időpontja:</p> <p>2017. VIII. hó</p>	<p>8. Szállítási, raktározási előírások:</p> <p>Sérülésektől védeni</p>
<p>9. Csomagolás:</p> <p>Hullámpapír</p>	
<p>10. A termék lényeges tulajdonságai (szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel):</p> <p>Varrat nélküli gázcső: MSZ 29, St 37 Gázóraszekrény: H2H acéllemez, RAL 6003-as olívdzöld színben elektrosztatikus porfestéssel Tömörégi nyomáspróba: MSZ 11413 6bár sűrített levegő 1 min Felső csatlakozótoldal membrános gázmérőhöz MSZ 299: 1982 Csatlakozóanya membrános gázmérőhöz MSZ 300: 1982 TIGÁZ ZRT 132/97-42/06-os iktatószámú engedélye alapján. Minőségi osztályba sorolás: A TIGÁZ ZRT TT4000-es technológiai utasításnak megfelel.</p>	
<p>11. A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) módszer:</p> <p>Gyártás közbeni szemrevételezés, végellenőrzés</p>	
<p>12. Egyéb tartozékok:</p> <p>M8x 16-os Hlf csavar 4db M8 anya 8db M8 lapos alátét 8db M6x 16-os Hlf csavar 4db M6 anya 4db</p>	<p>13. A minőségi bizonyítvány kiállítójának aláírása:</p> <p>Kelt: 2017. év ..... VIII ..... hó ..... 31 ..... nap</p> <p> aláírás, bélyegző</p> <p>FÁROSZ Fémipari és Szolgáltató Kft. 4030 Debrecen, Sebes u. 24. Tel: 06-9253-226 Adószám: 10455377-2-09</p>